


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: MD91

MD91: incasso Ø 137 - LED dissipazione passiva neutral white - alimentazione elettronica integrata - Medium



Codice prodotto

MD91: incasso Ø 137 - LED dissipazione passiva neutral white - alimentazione elettronica integrata - Medium **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

<apparecchio estraibile orientabile ad incasso per sorgente LED con sistema passivo di dispersione termica. Struttura con cornice e corpo principale in alluminio pressofuso; superficie sagomata ad elevato effetto radiante che determina un'efficace riduzione della temperatura mantenendo inalterate nel tempo le prestazioni della sorgente LED. Cerniere di rotazione in acciaio, anello di chiusura del corpo in alluminio cromato. Riflettore con ottica ad alta efficienza in alluminio superpuro - apertura Medium. Orientamento del corpo con dispositivo di manovra manuale: interno 30° - esterno 75° - rotazione sull'asse 355°. Fornito con gruppo di alimentazione elettronico collegato all'apparecchio. LED bianco neutral ad elevato rendimento.

Installazione

ad incasso con molle in acciaio per controsoffitti con spessori a partire da 1 mm; foro di preparazione Ø 125

Colore

Bianco/Alluminio (39) | Grigio/Alluminio (78)

Peso (Kg)

1.01

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

su box alimentatore con connessioni ad innesto rapido

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	1580	Indice di resa cromatica:	80
W di sistema:	15.4	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	2000	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	12	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	102.6	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	79	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	22°		

Polare

	CIE nL 0.79 95-100-100-100-79 UGR 19.0-19.0 DIN A.61 UTE 0.79A+0.00T F*1=954 F*1+F*2=997 F*1+F*2+F*3=1000 CIBSE LG3 L<3000 cd/m² at 65° UGR<19 L<3000 cd/mq @65°			
	h	d	Em	Emax
	2	0.8	1050	1329
	4	1.6	262	332
	6	2.3	117	148
	8	3.1	66	83

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	70	66	63	61	65	62	62	59	75
1.0	73	70	67	65	69	66	66	63	80
1.5	77	75	72	71	74	72	71	68	87
2.0	80	78	76	75	77	75	74	72	91
2.5	81	80	79	78	79	78	77	75	94
3.0	82	81	80	80	80	79	78	76	96
4.0	84	83	82	81	81	81	80	78	98
5.0	84	83	83	83	82	82	80	78	99

Curva limite di luminanza




Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 2000 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	19.8	21.4	20.1	21.7	22.0	19.8	21.4	20.1	21.7	22.0
	3H	19.7	20.9	20.0	21.2	21.5	19.7	20.9	20.0	21.2	21.5
	4H	19.6	20.7	20.0	21.0	21.3	19.6	20.7	20.0	21.0	21.4
	6H	19.5	20.6	19.9	20.9	21.3	19.5	20.6	19.9	20.9	21.3
	8H	19.4	20.5	19.8	20.9	21.3	19.4	20.5	19.8	20.9	21.3
	12H	19.4	20.5	19.8	20.8	21.2	19.4	20.5	19.8	20.8	21.2
4H	2H	19.6	20.7	20.0	21.0	21.4	19.6	20.7	20.0	21.0	21.3
	3H	19.4	20.5	19.8	20.8	21.2	19.4	20.5	19.8	20.8	21.2
	4H	19.3	20.3	19.7	20.7	21.1	19.3	20.3	19.7	20.7	21.1
	6H	19.1	20.4	19.5	20.8	21.2	19.1	20.4	19.5	20.8	21.2
	8H	19.0	20.4	19.4	20.8	21.3	19.0	20.4	19.4	20.8	21.3
	12H	18.8	20.4	19.3	20.8	21.4	18.8	20.4	19.3	20.8	21.3
8H	4H	19.0	20.4	19.4	20.8	21.3	19.0	20.4	19.4	20.8	21.3
	6H	18.8	20.2	19.3	20.7	21.2	18.8	20.2	19.3	20.7	21.2
	8H	18.8	20.0	19.3	20.5	21.0	18.8	20.0	19.3	20.5	21.0
	12H	18.9	19.8	19.4	20.3	20.8	18.9	19.8	19.4	20.3	20.8
12H	4H	18.8	20.4	19.3	20.8	21.3	18.8	20.4	19.3	20.8	21.4
	6H	18.8	20.0	19.3	20.5	21.0	18.8	20.0	19.3	20.5	21.0
	8H	18.9	19.8	19.4	20.3	20.8	18.9	19.8	19.4	20.3	20.8
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H					4.3 / -9.6				
		1.5H					7.1 / -15.0				
		2.0H					9.1 / -18.0				